



VKF Anerkennung Nr. 23863

Inhaber /-in

Columbus Treppen AG
Industrie Haslen 12
9245 Oberbüren
Schweiz

Hersteller /-in

-

Gruppe

241 - Brandschutztüren

Produkt

COLUMBUS SCHERENTREPPE STANDARD FEUERHEMMEND EI 30

Beschreibung

Estrichtreppendeckel aus Spanplatte (D=38mm), beidseitig abgedeckt mit PAVATEX HDF Platten (D=4mm), Eichenrahmen, D=46mm, stumpf.
Holzzarge mit Dichtung INTUMEX-L und Gummidichtung.

Anwendung

EI 30
Bgepr=709mm, Hgepr=1309mm
In Holzbalkendecke, abgedeckt mit GKF-Platten
Anwendung siehe Folgeseiten

Unterlagen

IBS, Linz: Prüfbericht '11122301' (09.07.2012), Ergänzung '11122301' (13.12.2012),
Ergänzung '11122301-2' (11.06.2013)

Prüfbestimmungen

EN 1363-1, EN 1634-1

Beurteilung

Feuerwiderstandsklasse EI 30

Gültigkeitsdauer

31.12.2028

Ausstellungsdatum

27.04.2023

Ersetzt Dokument vom

13.09.2018

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Konrad Häusler



Auskunft über die Anwendbarkeit gemäss den Schweizerischen Brandschutzvorschriften

VKF Anerkennung Nr. 23863

Inhaber /-in: Columbus Treppen AG

Gültigkeitsdauer: 31.12.2028

Ausstellungsdatum: 27.04.2023

Direkter Anwendungsbereich

Keine anderen Anwendungen möglich.

Erweiterter Anwendungsbereich

Der erweiterte Anwendungsbereich richtet sich nach folgendem Dokument:

IBS Linz, Ergänzung Nr. 11122301 vom 13.12.2012

- Variante: Einbau in Decke in massiver Bauweise
- Variante: Einbau in Massivholzdecke (Brettsperrholz), abgedeckt mit GKF-Platten

IBS Linz, Ergänzung Nr. 11122301-2 vom 11.06.2013

- Abmessungen: Bmax=815mm, Hmax=1505mm, Amax=1,11m²